No.	装置名称	メーカー	処理水量	装置構成												除去対象								積載可能車両		設置環境		設置必要人員	運転方式	納期等（要請を受けてからの製作等）
				原水槽	浄水（洗浄）槽	ストレーナ類	凝集・沈澱	砂ろ過	繊維ろ過	膜ろ過			活性炭	薬注		大腸菌	一般細菌	濁度	クリプトスポリジウム	ウィルス	色度	鉄・マンガン	塩化物イオン							
			（㎥/日）							MF膜	UF膜	RO膜・その他膜		消毒剤	PAC									車種	×台数	屋外	屋内			
＜緊急用浄水器＞																														
1	トレスキュー・ミニ	水道機工（株）	4	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	○	－	◎	◎	◎	◎	◎	○	□	○	軽トラック	×1台	△	○	2人	手動	未定
2	災害対策用小型海水淡水化装置(Red Boy)	（株）フソウ	8	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	－	◎	◎	◎	◎	◎	○	□	○	2t トラック	×1台	○	－	2～4 人	手動	2か月
3	トレスキュー(AW7200G型)	水道機工（株）	12	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	－	◎	◎	◎	◎	◎	○	□	○	軽トラック	×1台	△	○	3人	手動	未定
4	トレスキュー(AW7200M型)	水道機工（株）	12	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	－	◎	◎	◎	◎	◎	○	□	○	軽トラック	×1台	△	○	3人	手動	未定
5	災害対策用浄水器(HP-N500型)	（株）フソウ	12	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	◎	◎	◎	◎	－	○	－	－	2t トラック	×1台	○	－	1人	手動	2か月
6	トレローム(RC600N)	水道機工（株）	14	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	□	－	軽トラック	×1台	△	○	1人	手動	未定
7	トレローム(RC1.0H型)	水道機工（株）	24	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	□	－	軽トラック	×1台	△	○	2人	手動	未定
8	災害対策用浄水器(HP-N2000E型)	（株）フソウ	48	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	△	－	◎	◎	◎	◎	－	○	－	－	2t トラック	×1台	○	－	2～4 人	手動	2か月
9	トレローム(RC2.0H型)	水道機工（株）	48	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	□	－	軽トラック	×1台	△	○	2人	手動	未定
10	アクアレスキュー	（株）清水合金製作所	50	－	○	○	－	－	△	○	△	△	△	○	－	◎	◎	◎	◎	□	□	□	□	軽トラック	×1台	△	○	2人	自動	2か月
11	アクアレスキュー・ライト	（株）清水合金製作所	50	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	－	－	軽トラック	×1台	○	－	1人	手動	1．5か月
12	トレローム(RC4.0H型)	水道機工（株）	96	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	□	－	軽トラック	×1台	△	○	2人	手動	未定
13	災害対策用浄水器(HP-N4000E型)	（株）フソウ	96	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	△	－	◎	◎	◎	◎	－	○	－	－	2t トラック	×1台	○	－	2～4 人	手動	2か月
＜可搬型浄水装置＞（詳細諸元は別紙資料あり）																														
1	ミニ膜ユニット	前澤工業（株）	15	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	◎	◎	100>◎	◎	□	□	□	－	2t トラック	×1台	○	○	2人	自動	3～4か月
2	膜ろ過ユニット	理水化学（株）	20	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	◎	◎	100>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	3～4 人	自動、手動	2か月
3	マクセス・セイフティー Ⅰ型	水道機工（株）	24	－	○	○	－	－	－	－	○	－	△	○	－	◎	◎	◎	◎	□	○	□	－	軽トラック	×1台	△	○	2人	自動	未定
4	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NK-1)	（株）ウォーターテック	40	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	△	－	◎	◎	100>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	約3か月
5	マクセス・セイフティー Ⅱ型	水道機工（株）	48	－	○	○	－	－	－	－	○	－	△	○	－	◎	◎	◎	◎	□	○	□	－	軽トラック	×1台	△	○	2人	自動	未定
6	小型膜ろ過装置	水ing（株）	50	浸漬槽		－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	2000>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	○	○	2～4 人	自動	未定
7	凝集沈澱ろ過装置	理水化学（株）	50	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	数百>○	○	□	□	○	－	4t トラック	×1台	○	○	2～4 人	自動、手動	3か月
8	アクアMF-R	（株）清水合金製作所	50	－	○	○	－	－	－	○	△	－	△	○	－	◎	◎	15>◎	◎	□	□	□	－	軽トラック	×1台	△	○	2人	自動	2．5か月
9	膜ろ過ユニット	理水化学（株）	64	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	◎	◎	100>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	3～4 人	自動、手動	2か月
10	車載式浄水装置	（株）神鋼環境ソリューション	70	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○	◎	◎	200>◎	◎	◎	□	□	○	4tﾄﾗｯｸ ﾜｲﾄﾞ	×1台	○	－	不要	自動	半年以上
11	小型凝集沈殿ろ過装置	（株）神鋼環境ソリューション	85	－	－	－	○	○		○	－	－	－	○	○	○	○	数百>○	○	□	□	○	－	4t トラック	×1台	○	－	2～4 人	自動	3か月
12	モバイルシフォンタンク(MST-700)	日本原料株式会社	88	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	◎	◎	100>◎	◎	－	◎	○	－	4t トラック	×1台	○	○	2～4 人	自動	2～3か月
13	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NZ-1)	（株）ウォーターテック	100	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	△	－	◎	◎	5>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	約3か月
14	小型膜ろ過装置 オルファインWMF-100	オルガノ（株）	100	○	○	○	－	－	－	○		－	－	△	－	◎	◎	0.5>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	－	○	2～4 人	自動	3か月
15	凝集沈澱ろ過装置	理水化学（株）	100	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	数百>○	○	□	□	○	－	4t トラック	×1台	○	○	2～4 人	自動、手動	3か月
16	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NK-2)	（株）ウォーターテック	120	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	△	－	◎	◎	100>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	約3か月
17	MF膜ろ過ユニット（AMF-1）	日立造船（株）	135	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	－	－	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	2～3か月
18	UF膜ろ過ユニット（AUF-1）	日立造船（株）	180	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	□	□	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	2～3か月
19	モバイルシフォンタンク(MST-1000)	日本原料株式会社	180	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	◎	◎	100>◎	◎	－	◎	○	－	4t トラック	×1台	○	○	2～4 人	自動	2～3か月
20	超高速凝集沈殿装置＋MF膜ろ過装置	ヴェオリア・ウォーター・ジャパン（株）	200	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	○	○	◎	◎	1000>◎	◎	□	□	□	－	2t トラック	×3台	○	－	2～4 人	自動	2か月
21	小型膜ろ過装置 オルファインWMF-200	オルガノ（株）	200	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	△	－	◎	◎	0.5>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	－	○	2～4 人	自動	3か月
22	凝集沈澱ろ過装置	理水化学（株）	200	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	数百>○	○	□	□	○	－	4t トラック	×3台	○	○	2～4 人	自動、手動	3か月
23	膜ろ過ユニット	理水化学（株）	200	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	◎	◎	100>◎	◎	□	□	○	－	4t トラック	×1台	△	○	3～4 人	自動、手動	2か月
24	小型膜ろ過装置	（株）神鋼環境ソリューション	200	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	200>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	－	○	2～4 人	自動	3か月
25	アクアMF	（株）清水合金製作所	100,150,200	－	○	○	－	－	－	○	△	－	△	○	－	◎	◎	15>◎	◎	□	□	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2人	自動	2．5か月
26	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NK-3)	（株）ウォーターテック	250	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	△		◎	◎	100>◎	◎	□	□	○	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	約3か月
27	槽浸漬方式セラミック膜ろ過装置	（株）クボタ	250	浸漬槽		－	－	－	－	ｾﾗ	－	－	－	○	○	◎	◎	◎	◎	－	－	□	－	10t トラック	×1台	○	○	2人	自動	3か月
28	MF膜ろ過ユニット（AMF-2）	日立造船（株）	270	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	－	－	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	2～3か月
29	AQSEV AMF-180S（自己完結型膜ろ過装置）	日立造船（株）	270	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	－	－	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	2～3か月
30	UF膜ろ過ユニット（AUF-2）	日立造船（株）	285	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	2～3か月
31	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NZ-2)	（株）ウォーターテック	300	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	△	－	◎	◎	5>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	約3か月
32	移動式浄水装置	（株）明電舎	360	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	100>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	数か月
33	小型膜ろ過装置(Z-BOX S)	（株）西原環境	386	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	◎	◎	20>◎	◎	□	□	□	－	2t トラック	×1台	－	－	2人	自動	納期不明
34	車載型セラミック膜ろ過浄水装置	メタウォーター（株）	400	－	－	凝集混和槽		－	ｾﾗ	－	－	－	○	○	◎	◎	500>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	○	－	1～2 人	自動	4～5か月
35	小型膜ろ過装置 オルファインWMF-400	オルガノ（株）	400	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	△	－	◎	◎	0.5>◎	◎	－	－	□	－	4t トラック	×1台	－	○	2～4 人	自動	3か月
36	AQSEV AMF-275S（自己完結型膜ろ過装置）	日立造船（株）	400	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	－	－	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	2～3か月
37	モバイルシフォンタンク(MST-1600S)	日本原料株式会社	462	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	◎	◎	100>◎	◎	－	◎	○	－	4t トラック または 10t トラック	×2台 ×1台	○	○	2～4 人	自動	2～3か月
38	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式膜ろ過装置(NZ-3)	（株）ウォーターテック	600	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	△	－	◎	◎	5>◎	◎	□	□	□	－	4t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	約3か月
39	モバイルシフォンタンク(MST-2200S)	日本原料株式会社	873	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	◎	◎	100>◎	◎	－	◎	○	－	10t トラック	×1台	○	○	2～4 人	自動	2～3か月
＜可搬型浄水装置＞（詳細諸元の別紙資料なし）																														
1	ライラックⅡ	JFEエンジニアリング（株）	25	－	(○)	○	－	－	－	○	－	－	△	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	－	－	2t トラック	×1台	△	○	2人	自動	2か月
2	ROろ過装置（Emizu-200）	ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社	40	－	－	－	－	－	○	－	－	○	○	△	－	◎	◎	0.5>◎	◎	◎	◎	◎	◎	軽トラック	×1台	○	○	2～3 人	自動	1．5か月
3	ライラックⅠ	JFEエンジニアリング（株）	50	－	－	○	－	－	－	○	－	－	△	○	－	◎	◎	◎	◎	－	○	－	－	軽トラック	×1台	○	○	2人	手動	2か月
4	非常用膜ろ過設備	水ing（株）	50	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	（水質基準値を超える溶解性成分を含まないこと）										○	○		自動	－
5	超高速凝集沈澱装置＋MF膜ろ過装置	ヴェオリア・ウォーター・ジャパン（株）	100	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	○	○	◎	◎	◎	◎	□	□	□	－	2t トラック	×3台	○	－	2～4 人	自動	2か月
6	小型膜ろ過装置	（株）神鋼環境ソリューション	50～100	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	100>◎	◎	－	－	○	－	4t トラック	×1台	－	○	2～4 人	自動	－
7	MF膜ろ過ユニット（AMF－1000S）	日立造船（株）	1000	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	◎	◎	2>◎	◎	－	－	□	－	2t トラック	×1台	△	○	2～4 人	自動	－

注）装置構成における「△」:オプションを示す。

注）除去対象における「□」:オプション追加により除去可能

注）「△」:条件により屋外設置可を示す。

＜装置の区分について＞

この資料では，手動運転の装置を「緊急用浄水器」，自動運転の（洗浄機能等が自動化されている）装置を「可搬型浄水装置」として掲載しています。