

水道施設機能診断マニュアルにおける「取水施設の施設全体機能評価」(P46)に誤りがありましたので、以下のように修正いたします。

**【修正前】**

表 3.1.1.8 停電リスク算定のための点数化

点 数	優 (3点)	良 (2点)	可 (1点)	不可 (0点)
発生頻度	0回/5年間	1回/5年間	2回/5年間	3回以上/5年間
波及範囲	事故なし・無被害	施設内で対応した	水運用で対応した	断水に到った

**【修正後】 継続時間の得点化基準を追加**

表 3.1.1.8 停電リスク算定のための点数化

点 数	優 (3点)	良 (2点)	可 (1点)	不可 (0点)
発生頻度	0回/5年間	1回/5年間	2回/5年間	3回以上/5年間
波及範囲	事故なし・無被害	施設内で対応した	水運用で対応した	断水に到った
継続時間	無事故・給水に影響無	1時間未満	1～12時間	12時間以上